А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
О К Р У Г А М У Р О М
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа им. И.С.Куликова»
ул.Артема, 39А, г.Муром,
Владимирская обл., 602251
тел. (49234) 4-27-84
e:mail:muromart@gmail.com
ОКПО 05257382, ОГРН 1023302155205
ИНН / КПП 3307015210 / 333401001

_____ № _____
на
№ _____ от _____

Начальнику территориального отдела
Главному государственному санитарному
врачу по округу Муром, Муромскому,
Меленковскому и Селивановскому районам
Владимирской области
С.А.Лосеву

СЛУЖЕБНОЕ ПИСЬМО

В ввиду плановой выездной проверки МБУДО «ДХШ им.И.С.Куликова» были выявлены нарушения обязательных требований СанПиН 2.4.4.3172-14:

1	В личных медицинских книжках сотрудников отсутствуют отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации за последние 2 года,нарушен п.1.8. СанПиН 2.4.4.3172-14. Срок исполнения 01.05.2017	Устранено . Все работники школы прошли 03.04.2017 профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.
2	У двух сотрудников (Гурова Н.-31 год и Судьина Д.Л.-26 лет) в личных мед.книжках имеются отметки только о прививках АДС-м,в соответствии Национального календаря проф.прививок .нет отметок о прививках против кори и вирусного гепатита В.нарушен п.1.8.	Устранено. В медицинских книжках проставлены отсутствующие прививки. 30.03.2017

	СанПиН 2.4.4.3172-14. Срок исполнения 01.05.2017	
3	Для контроля температурного режима 12-и учебных кабинетов помещения для занятий не оснащены бытовыми термометрами. Нарушен п.6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14. Срок исполнения 01.05.2017	Устранено. В 12 мастерских повешены комнатные термометры. 31.03.2017 года.
4	Не соответствует гигиеническим требованиям искусственная освещенность в 9 учебных кабинетах из 15,нарушен п.5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14. Срок исполнения 01.09.2017	В 9 учебных кабинетах были заменены энергосберегающие лампы на светодиодные лампы. Замеры соответствия освещенности проведены в 29 мая 2017 года компанией ООО «Эконорма». Протокол измерений соответствует норме. Протокол измерений прикладывается.
5	Не соответствует гигиеническим требованиям: Не оборудованы в учебных классах защитные ограждения на отопительных батареях ,нарушен п.6.4 СанПиН 2.4.4.3172-14. Срок исполнения 01.09.2017	В учебных классах установлены защитные ограждения на отопительных батареях. Фото прикладывается.

Все замечания Устранены.

Директор ДХШ В.А.Аношин